



年度別 フロン回収・充填量 (単位: kg)

	2018年 度	2019年 度	2020年 度	2021年 度	2022年 度	2023年 度	2024年 度	2025年 度
充填量合計	1254.05	1054.00	786.83	875.33	780.71	877.10	323.37	405.81
回収量合計	1083.25	1358.64	1266.24	1000.27	827.09	1578.19	1175.90	735.20



フロンガスの地球温暖化係数(GWP)

分類	冷媒番号	主な用途	地球温暖化係数
CFC	R12	ターボ冷凍機、業務用除湿器	10,900
HCFC	R22	パッケージエアコン (ビルマル含む)、GHP、スポットクーラー	1,810
HFC	R134a	輸送用冷凍機(トラック、鉄道、船舶用等)、ターボ冷凍機	1,430
	R407C	パッケージエアコン (ビルマル含む)、GHP、スポットクーラー、業務用除湿器、冷凍冷蔵ユニット、別置型ショーケース、チリングユニット、輸送機器用空調機	1,770
	R410A	パッケージエアコン(ビルマル含む)、業務用除湿器、チリングユニット、輸送機器用空調機、コンデンシングユニット等	2,090